

Tárgy: Kossuth utcai artézi kút

Sorszám: V/2.

Előkészítette: Gál András osztályvezető
Műszaki Osztályvezető

Döntéshozatal módja:
Egyszerű szótöbbség

Interpelláló: Pocsaji Ildikó Képviselő Asszony

Tárgyalás módja:
Nyilvános ülés

Interpellációs válasz

Békés Város Képviselő-testülete

2013. február 28-i ülésére

Kérdés:

„Megköszöni a Kossuth utcai artézi kút környékének a rendezését. Viszont továbbra is az a kérdése a műszaki osztályvezető úr felé, hogy a kútból mikor fog víz folyni? Bár tudja, hogy nem lehet megcsinálni, és magas is a víz arzéntartalma. Kéri, hogy amennyiben a probléma nem megoldható, abban az esetben tájékoztassák a lakosságot a helyi sajtóban, hogy mi a műszaki oka annak, hogy nem folyik a kútból a víz.”

Válasz:

Tisztelt Képviselő Asszony!

A kút vizsgálata nem fejeződött még be, kamerázással csak 340 m mélységig jutottunk el eddig (a kút 720 m talpmélységű). Az 1978-as földrengéskor apadt el a kút, melyet az akkori Békés Megyei Vízművek Vállalat ezután kompresszorozott és egy béléscsővet helyezett el benne, de vizet nem tudtak fakasztani. Ezt erősíti meg a mi próbaszivattyúzásunk is. Amennyiben kamerázással le tudunk jutni a kút szűrőzéséig, akkor lehet végérvényesen eldönteni, hogy üzembe állítható, vagy sem. Tavasszal ezt a vizsgálatot be szeretnénk fejezni, addig is türelmét és megértését kérjük.

Kérem válaszom elfogadását.

Békés, 2013. február 14.

Izsó Gábor
polgármester