

Tárgy: Az uszoda szellőzőrendszerével kapcsolatos kérdés
Sorszám: V/2.
Előkészítette: Gál András osztályvezető
Döntéshozatal módja: Egyszerű szótöbbség
Interpelláló: Koppné Dr. Hajdu Anikó
Tárgyalás módja: Nyilvános ülés
Képviselő Asszony

Interpellációs válasz

Békés Város Képviselő-testülete

2012. április 26-i ülésére

Kérdés:

„Lakossági megkeresés alapján tolmácsolja a következő kérdést, amely az uszoda szellőző-rendszerével kapcsolatos. Egy mérnök aggályosnak találja a legnagyobb átmérőjű szellőzőcső rögzítését, amely kb. egy méter átmérőjű, és a fenti gerendákhoz van rögzítve 5-6 méterenként. Véleménye szerint ez kevés, túl nagy szakaszok esnek a gerendák közé, mert annak több száz kilogramm is lehet a súlya, és ha véletlenül leszakad, halálos baleset is lehet a következménye. Állítólag az oldalfalhoz rögzített, kisebb átmérővel rendelkező csöveket tartó bilincs is kicsit kijebb jött a falból.”

Válasz:

Tisztelt Képviselő Asszony!

Nagyon köszönjük az Uszoda szellőzőjével kapcsolatos jelzését. A probléma kivizsgálása érdekében felvettük a kapcsolatot a kellő jártassággal rendelkező szakemberekkel, a vizsgálat eredményéről tájékoztatni fogom a Tisztelt Képviselő Asszonyt.

Békés, 2012. április 12.

Izsó Gábor
polgármester