

Tegra 630 tisztítóakna

- fedlapok: - Öv. nagyterhelésű: CAO60N
 - Öv. félnehéz: CAO60FN
 - Öv. könnyű: CAO60K
 - Öv. víznyelős nehéz: CAO60V

teleszkópos adapter CBNT600

gumigyűrű (a teleszkópcső tartozéka)

aknafalcső:


H=1000mm	CBNC1000
H=2000mm	CBNC2000
H=3000mm	CBNC3000
H=6000mm	CBNC6000

aknafal csatlakozó csonk (opció):

D110:	CAS11
D160:	CAS16
D200:	CAS20

gumigyűrű


(az aknafenek tartozéka)



220 fokban réselt szivárgócső:


- részméret: 2,5mm x 70mm
- vízbelépési felület >100cm²/m
- réstávolság: változtatható
- SN4 illetve SN8 gyűrűmerevséggel

egyenes:




D160	CBNE16
D200	CBNE20
D250	CBNE25
D315	CBNE31
D400	CBNE40

30°-os:




D160	CBNF316
D200	CBNF320
D250	CBNF325
D315	CBNF331

60°-os:




D160	CBNF616
D200	CBNF620
D250	CBNF625
D315	CBNF631

90°-os:




D160	CBNF931
D200	CBNF920
D250	CBNF925
D315	CBNF931

elágazó:




D161	CBNY16
D200	CBNY20
D250	CBNY25
D315	CBNY31

oldalbekötő:



D160	CBND16
D200	CBND20
D250	CBND25
D315	CBND31

üres:



D600	CBNA600
------	---------

átfolyás átmérő D (mm)	beépítési hossz C (mm)
D160	314
D200	339
D250	398
D315	423
D400	468

Ezen terv a KBC Békés Megyei Települések Fejlesztéséért Nonprofit Kft. szellemi alkotása. Az 1999. évi LXXVI. tv. értelmében szerzői jogvédelem alatt áll. Teljes egészének vagy részleteinek bármely felhasználása a tervező hozzájárulása nélkül tilos. A jogosulatlan felhasználás kártérítési kötelezettséget eredményez.

		KBC Békés Megyei Települések Fejlesztéséért Nonprofit Kft.	
		Hungary, 5630 Békés, Petőfi Sándor u. 2. Tel: +36-66-244-930 mail: info@kbcnkft.hu	
Dátum	Szakági tervező: Schäfer József G-T/04-247-97		
2018. január			
Méretarány	M=1:100		
Munkaszám	A terv tárgya: TOP-1.2.1-15 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés Békés Dánfok		
36-03-2018	Békés Dánfok		
Rajzszám	A rajz tárgya: Akna részletterv 01		
M-2	kiviteli terv		
Ügyvezető	Work-Metall Trans Kft.	Vezető tervező	Szerkesztő
dr. Glózik Klára	Paluska Zoltán	Schäfer József	Szűcs Gábor
	ügyvezető		