



Megjegyzés

- A fűtési távvezeték típusa: UPONOR Thermo Twin flexibilis előszigetelt fűtési cső.
- A fűtési rendszer feltöltéséhez csak lágyvíz használható!
- Nyomáspróba: 1,5 x Püszemi + 1,0 bar, ideje 60 perc.
- A bíborral jelölt szerelvények meglévő szerelvények.
- A méretek és mennyiségek, bontási és építési munkák munkák megkezdése, valamint a berendezések megrendelése, legyártása és beépítése előtt a helyszínen ellenőrizendő!
- A meglévő vezetékek csőtetőmagasságát és folyási fenekét a helyszínen ellenőrizni kell.
- A tervezett távhő vezetéken minimum 80 cm földtakarást kell

Jelmagyarázat

- Tervezett fűtési vezeték 60/40°C
- Meglévő szennyvízvezeték
- Meglévő ivóvízvezeték



Ezen terv a KBC Békés Megyei Települések Fejlesztéséért Nonprofit Kft. szellemi alkotása. Az 1999. évi LXXVI. tv. értelmében szerzői jogvédelem alatt áll. Teljes egészének vagy részleteinek bármely felhasználása a tervező hozzájárulása nélkül tilos. A jogosulatlan felhasználás kártérítési kötelezettséget eredményez.

		KBC Békés Megyei Települések Fejlesztéséért Nonprofit Kft.			
		Hungary, 5630 Békés, Petőfi Sándor u. 2. Tel: +36-66-244-930 mail: info@kbcnkft.hu			
Dátum	Szakági tervező: Schäfer József G-T/04-247-97				
2018. január					
Méretarány	M=1:50				
Munkaszám	36-03-2018				
Rajzszám	Gf-1				
Ügyvezető	Work-Metall Trans Kft.	Vezető tervező	Szerkesztő		
dr. Glózik Klára	Paluska Zoltán	Schäfer József	Szeles Zoltán		
	Ügyvezető				