

ÉPÜLETGÉPÉSZETI FEJEZET

a

Békés, Széchenyi tér 1A 2. em 11. alatt meglévő lakás

épületgépészeti munkáihoz

M Ű S Z A K I L E Í R Á S

az

Békés, Széchenyi tér 1A 2. em 11. alatt meglévő lakás

épületgépészeti munkáiról

1./ Gáz közműellátás:

A telek és a társasház gáz közmű bekötésekkel rendelkezik. Az utcai közmű az épület északkeleti részén csatlakozik az épülethez. A tárgyban említett lakáshoz a gázvezeték a lépcsőházon keresztül jut be. A rendszer 30 mbar nyomású, kisnyomású acélvezeték.

2./ Belső gázellátás:

A lakás szerkezeti leírása:

A lakás szerkezeteit tekintve téglafalazatú, és beton szerkezetekből álló épület, 1-1 cm külső és belső vakolattal. A nyílászárók jelenleg nem hőszigetelt, nem fokozott légzárású, néhol vetemedett állapotú fa nyílászárók. A lakások külső nyílászárói fokozott légzárásúak és hőszigeteltek lesznek a nyílászárók cseréje után. A tervezett nyílászárókat Aereco nyílászáróba építhető légbevezetővel kell ellátni.

A lakás gázellátása jelenleg biztosított, a lakás konyha helyiségében található a meglévő G4 típusú gázmérő óra. A gázóra bővítése, cseréje nem szükséges. A meglévő konvektorok felújításra kerülnek, és villanybojler kerül beépítésre.

A gázóra után a berendezések megmaradnak.

A meglévő megmaradó készülékek légellátását a tervezett nyílászáró csere után a hatályos 11/2013. (III. 21.) NGM rendelet szerint meg kell vizsgálni.

Gyula, 2018. október 31.



Czigléczi János
épületgépész mérnök