

Tárgy:

1. Szánthó Albert utcai kerékpárút
2. Rákóczi utca 42-46/1. aszfaltút kijavítása
3. Útalapos utak kátyúzása
4. Lakossági panasz a veres P. téren a csatorna mellett tervezett építkezés ellen
5. Malomasszonykerti vízvezeték kiépítése
6. Dózsa György utca közvilágítás kiépítése

Sorszám: V/1.**Előkészítette:**Gál András osztályvezető
Műszaki Osztály**Döntéshozatal módja:**

Egyszerű szótöbbség

Interpelláló:

Mészáros Sándor Képviselő Úr

Tárgyalás módja:

Nyilvános ülés

Interpellációs válasz

Békés Város Képviselő-testülete

2014. május 29-i ülésére

Kérdések:

1. A Szánthó Albert utcán főként az elektromos kerékpárral közlekedők nem a kerékpárutat veszik igénybe, hanem a járdát. Kéri visszahelyezni a korábbi jelzőtáblát.
2. Megkeresték azzal, hogy a Rákóczi u. 42. és 46/1. számig a lakók feltöltötték az aszfaltút és a kerékpárút közötti részt termőfölddel. Kérdésük, hogy a Tánicsics utcához hasonlóan miért nem lehet feltölteni apró kővel? Miért nem tudják visszaállítani az eredeti állapotot? A lakók kérdése, hogy ők feltölthetik-e zúzalék kővel ezt a részt?
3. Többen kérdezték tőle, hogy mikor kezdődik már el az utak kővel való szórása?
4. Lakóktól érkezett megkeresés hozzá, mely szerint tiltakoznak a Veres P. téren a csatorna mellett tervezett építkezés ellen. Azt mondták, hogy Polgármester Úrnak is jelezték már ezt a problémát. Kérdése, hogy a helyi rendelet alapján mi vonatkozik erre a területre? Erről tájékoztatni kell az ott lakókat.
5. Kérdése, hogy van-e már visszajelzés az Alföldvíz Zrt. részéről a malomasszonykerti vízvezeték kiépítésével kapcsolatban? Az ott lakók érdeklődnek, mivel már 2 éve húzódik ez az ügy.
6. A Dózsa Gy. u. 32/1. szám előtt nincs semmiféle közvilágítás. Kérdése, hogy a most folyó pályázati korszerűsítés keretében megvalósítható lenne-e?

Tisztelt Képviselő Úr!**Válaszok:**

1. A Földhivatal előtti volt burkolólapokból került kiépítésre a Szánthó Albert utcai iskola előtti útszakasz. A kerékpárosok tájékoztatása érdekében a táblák pótlásáról gondoskodni fogunk.

2. A kerékpárút építés során csak a felhízott padkát távolította el a kivitelező, hogy a csapadékvíz az útról lefolyjon. Mivel nem új építésről van a jelzett helyen szó, így padkakészítés nem volt a projektben. A Táncsics utcai új építésnél 3 cm zúzottkő terítés szerepel, de annak a teherbírása nem hogy kamionra, hanem személyautóra sem lenne elegendő, pusztán esztétikai szerepe van. A lakosok az illetékes közútkezelővel (Sarkadi Üzemmérnökség) egyeztetve tölthetik fel az útpadkát.
3. Az útalapos utcák kátyúzásához 2,0 millió forint összegben beszereztük a szükséges anyagot, a teljes városi úthálózat felmérése után, júniusban kezdjük el - a legrosszabb útalapos utakkal kezdve - kátyúzást.
4. A rendezési terv módosítása során két körös egyeztetésre került sor a jogszabályi előírásoknak megfelelően, és a módosítás ellen nem érkezett észrevétel. Viszont nem garázssor, hanem max. 2 állásos garázs építésére van lehetőség, melyet megelőz az önkormányzati terület értékesítése. A panaszos lakost írásban tájékoztattuk.
5. Az Alföldvíz Zrt-nek bármely megoldás megfelel a kertekben lakók vízigényének kielégítésére, az 1 db közkifolyó megépítésére a „járdás” dűlőn célszerű tervezni a vízvezeték, ezzel a felsőkörgáti zsilip magasságáig a beruházási költség mintegy 9,0 millió forint. Ezzel a megoldással az érintett lakóingatlanok is rá tudnának csatlakozni a vezetékre. A közkifolyót vízórával kell ellátni, mindenképpen javasoljuk, hogy ún. kártyás rendszerrel lehessen használni. A beruházás megindításához Képviselő-testületi határozat szükséges.
6. A Képviselő-testület által 153/2014. (IV. 30.) határozattal döntött a közvilágítási hálózat KEOP-5.5.0/A/12-2013-0005 pályázattal nem érintett 515 db lámpatest LED-es átalakítására és a hálózat szabvány szerinti megvilágítási értékeinek biztosítását szolgáló bővítésre nyílt közbeszerzési eljárást kiírásáról. A Dózsa György utca gyűjtőút, pályázaton kívüli lámpatestekre vonatkozó közbeszerzési kiírásban szerepelni fog.

Kérem válaszaim elfogadását.

Békés, 2014. május 15.

Izsó Gábor
polgármester